

18
07.04.2021



И. И. Мейсерову
А. В. Яковлеву
Для П. А. Соболевской
исполнитель
07.04.2021

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51
E-mail: orel@priok.gosnadzor.ru, <http://priok.gosnadzor.ru/>

302028, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЁЛ ГОРОД,
МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА, 43
(место составления акта)

“ 07 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 15/5-ЭП-О-41

По адресу/адресам: 302028, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЁЛ ГОРОД, МАКСИМА
ГОРЬКОГО УЛИЦА, 43
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского управления
Ростехнадзора О.К. Борисова от 26.03.2021 № РП-230-1002-о
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка с целью контроля выполнения
ранее выданного проверяемому лицу предписания № 15/9-ЭП-О-35 от 21.02.2020 об
устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которых истек в отношении:

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. БУНИНА" (ОГРН 1025700833630, ИНН 5753017362)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

“ 01 ”	Апрель	20	21	г. с	10	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7	час.
“ 02 ”	Апрель	20	21	г. с	10	час.	00	мин.	до	14	час.	00	мин.	Продолжительность	4	час.
“ 05 ”	Апрель	20	21	г. с	09	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	8	час.
“ 06 ”	Апрель	20	21	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2	час.
“ 07 ”	Апрель	20	21	г. с	10	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	5	час.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (26 рабочих часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Владимир Николаевич Ивашкин
директор ФКОО Орловская областная федерация уличного спорта -
свободный бокс им. И.А. Бунина,
01.04.2021 г., 10⁰⁰ МСК
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Бухвостов Алексей Николаевич, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Орловской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *Мясоев Алексей Иванович*
Заместитель директора по работе *экономического - хозяйственного*
прессу № 671 к 9.10.17г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

настоящая проверка проводится с целью проверки исполнения ранее выданного предписания Государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Приокского управления Ростехнадзора М.В. Шеломанова № 15/9-ЭП-О-35 от 21.02.2020.

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора), а именно:

в соответствии с предписанием Государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Приокского управления Ростехнадзора М.В. Шеломанова БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА", в срок до 24 ч. 00 мин. 20.06.2020 обязано было выполнить ряд мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003, регистрационный № 4145;

Однако в установленный срок БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не выполнены ниже перечисленные пункты предписания № 15/9-ЭП-О-35 от 21.02.2020, №;1; №5; № 7; №12; №17; №21; №25; вышеуказанного предписания, а именно:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	На заземляющее устройство находящееся в эксплуатации не заведен паспорт.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 2.7.15 Далее по тексту ПТЭЭП.	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		
3.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		
4.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
5.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство с записью в паспорт заземляющего устройства.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна
6.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
7.	Не проводятся осмотры распределительных устройств без постоянного дежурства 1 раз в месяц.	Пункт 2.2.39 ПТЭЭП	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна

8.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		
9.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		
10.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
11.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
12.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательного оборудования к ним не подвергаются 1 раз в 6 месяцев периодической проверке.	Пункт 3.5.15 ПТЭЭП	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна
13.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		
14.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
15.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
16.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
17.	У ВРУ 0,4 кВ не вывешена схема электроснабжения на видном месте.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна
18.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
19.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
20.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
21.	Назначение заместителя за электрохозяйство произведено с нарушением Правил, а именно у заместителя ответственного за	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	

AKT

AKT

	электрохозяйство нет IV гр до 1000В.		
22.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
23.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
24.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
25.	Обозначения и номера на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре. (также часть электроснабжения отсутствует)	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП	ДИРЕКТОР: Бородина Людмила Ивановна
26.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		
27.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Выявлено не исполнения ранее выданного предписания

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)		(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
------------------------	--	---

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)		(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА", на 3 л., в 1 экз;
2. Документы подтверждающие выполнение пунктов снятых с контроля предписания на л., в 1 экз; ;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бухвостов Алексей Николаевич
(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел государственного энергетического надзора по Орловской области
Государственный инспектор
(подпись)

15/5

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Михалов Алексей Иванович
(ФИО)

АИ 07.04.21.
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Бородин Александр Иванович директор БУК ДО
"Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина"*
Бородин Александр Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

16 час. *30* мин. "*07*" *апреля* 20*21* г.

Михалов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пронумеровано, прошнуровано

на 6 листах

В. С. Сидоров
Генеральный директор

Секретариат
Института ядерной физики
по Свердловской области
Генеральный директор

15/6