



*А.Н. Бухвостов*  
*О.К. Борисов*  
*В.А. Ковалев*  
*6 указание сроки*  
*07.04.2021г.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
 ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
 (РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51  
 E-mail: orel@priok.gosnadzor.ru, http://priok.gosnadzor.ru/

Орёл

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15/5-ЭП-О-41П**

302028, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЁЛ  
 ГОРОД, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА, 43

(место составления предписания)

“ 07 ” апреля 20 21 г.  
 (дата составления предписания)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ  
 ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А.  
 БУНИНА"

(полное наименование юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области А.Н. Бухвостовым в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно Распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора О.К. Борисова от 26.03.2021 № РП-230-1002-о.

Задачами данной проверки являются: проверка устранения юридическим лицом выявленных нарушений, указанных в предписании Приокского управления Ростехнадзора № 15/9-ЭП-О-35 от 21.02.2020 в отношении деятельности БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" выявлены следующие нарушения:

Не выполнены в установленный срок следующие пункты предписания БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА", повторно предписывается устранить данные нарушения.


№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
<b>Федеральный государственный энергетический надзор</b>				
1.	На заземляющее устройство находящееся в эксплуатации не заведен паспорт.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России	Устранить нарушение	07.06.2021

		№6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 2.7.15 Далее по тексту ПТЭЭП.		
2.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		Устранить нарушение	
3.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		Устранить нарушение	
4.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
5.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство с записью в паспорт заземляющего устройства.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	Устранить нарушение	07.06.2021
6.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
7.	Не проводятся осмотры распределительных устройств без постоянного дежурства 1 раз в месяц.	Пункт 2.2.39 ПТЭЭП	Устранить нарушение	07.06.2021
8.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		Устранить нарушение	
9.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		Устранить нарушение	
10.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
11.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
12.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательного оборудования к ним не подвергаются 1 раз в 6 месяцев периодической проверке.	Пункт 3.5.15 ПТЭЭП	Устранить нарушение	07.06.2021
13.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок с 01.01.2021 года прекратили действовать, пункт снят с контроля		Устранить нарушение	

14.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
15.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
16.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
17.	У ВРУ 0,4 кВ не вывешена схема электроснабжения на видном месте.	Пункт 1.8.6 ПТЭЭП	Устранить нарушение	07.06.2021
18.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
19.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
20.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
21.	Назначение заместителя за электрохозяйство произведено с нарушением Правил, а именно у заместителя ответственного за электрохозяйство нет IV гр до 1000В.	Пункт 1.2.7 ПТЭЭП	Устранить нарушение	07.10.2021
22.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
23.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
24.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
25.	Обозначения и номера на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре. (также часть электроснабжения отсутствует)	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП	Устранить нарушение	
26.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	

27.	Пункт предписания выполнен, снят с контроля (документы, подтверждающие выполнения в приложении к Акту)		Устранить нарушение	
28.			Устранить нарушение	

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, руководителю юридического лица (представителю) БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" повторно предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.



Предписание выдал:  
Бухвостов Алексей Николаевич  
 (ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:  
Егорочкин Юрий Иванович директор БУК СО «Орловская областная библиотека имени И.А. Бунина»  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» апреля 2014 г. Иванов  
 подпись

Пронумеровано, прошнуровано

на 4 листах

Исполнительное лишение свободы в отношении Иванова И.И.	№ 1/15
Исполнительное лишение свободы по уголовной повестки	№ 1/15
Государственный инспектор	